

Копия Т.О.И.
18.11.11.

через техн. инст.

И/

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ООО «ЖЭУ 51»
Колесникова Т.Н.

АКТ 226

г. Набережные Челны

«16» 11 2011г

8³⁰

Проверки претензии потребителя услуг Коровиковой М.А.

(Ф.И.О.)

проживающего по адресу: ж/д № 51/03 кв. № 104 под. № 3

Содержание претензии: нет в ГРС

Регистрационный номер № 103 время поступления 7.11.11 и 08.11.11

Начальное время снижения качества услуги (по заявке потребителя) 15⁰⁹

Комиссия в составе:

Представителя: главного инженера Лихман Н.А.

Представителя: мастера Патраковой Л.В.

Произвела обследование и выявила, что причиной снижения качества услуги является:

Отсутствие датчика в ГРС в комнате +60°С в ванной +60°С на отопительных приборах

в квартире выявлено нарушение учета воды

Комиссия установила, что претензия квартиросъемца обоснована

Комиссия приняла решение, для снятия претензии необходимо выполнить:

Образовать установку для измерения температуры в ГРС. Обеспечить работу датчика с соответствующим маркированием.

в срок

По окончании работ произвести перерасчет за недополученные услуги: требуется

Подписи представителей комиссии:

Главный инженер

Мастер

Лихман

И/

Лихман Н.А.

Патракова Л.В.

Согласовано с потребителем услуг

М.А. Коровикова


**ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН**
Набережночелнинская зональная
жилищная инспекция



**ТАТАРСТАН
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ДЭУЛЭТ
ТОРАК ИНСПЕКЦИЯСЕ**
Яр Чаллы зональ
торак инспекциясе

423802, г.Наб. Челны, ГЭС, 8/7
2 под., 7,5 этаж
тел. 71-38-44

423802, а/я35, Яр Чаллы, ГЭС, 8/7
2 под., 7,5 катта
тел.71-38-44

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № П-НЧ- 16375/11ж 
по делу об административном правонарушении

г. Набережные Челны

23 ноября 2011 г.

Заместитель начальника ГЖИ РТ - начальник Набережночелнинской зональной жилищной инспекции Мухаметдинов Шамиль Мансурович, рассмотрев протокол об административном правонарушении № НЧ-16375/11ж от 11 ноября 2011 г. в отношении ООО ЖЭУ «Камстройсервис» расположенного по адресу: г. Набережные Челны, пр. Автозаводский д. 36 оф. 208, ИНН 1650096164, р/с 40702810200000001488 в ОАО «Акибанк».

Ранее к административной ответственности не привлекалось.

УСТАНОВИЛ:

11 ноября 2011г. заместителем начальника Набережночелнинской зональной жилищной инспекции Фионовой Л.Д. на основании распоряжения на проведение мероприятий по государственному контролю № 16375 от 09 ноября 2011 г. проведена проверка рассмотрения устного обращения жильца жилого дома 51/03 Новой части города Набережные Челны.

Проверкой установлено, что температура воды подаваемой к водозаборным точкам (кранам, смесителям) не соответствует нормативу, а именно в квартире № 107 температура горячей воды на кухне составила + 39 град.С, температура горячей воды в ванной комнате 40,1 град.С. Замеры произведены термометром контактным цифровым ТК-5.06, заводской номер 837865.

В соответствии со ст. 162 Жилищного кодекса РФ по договору управления многоквартирным домом одна сторона (управляющая организация) по заданию другой стороны (собственников помещений в многоквартирном доме) в течении согласованного срока за плату обязуется оказывать услуги по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в таком доме.

По результатам проверки 11.11.2011 г. был составлен протокол №НЧ-16375/11ж.

Согласно Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 N 170 "Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда" п. 5.3, 5.3.1, температура воды, подаваемой к водоразборным точкам (кранам, смесителям), должна быть не менее 60 град. С в открытых системах горячего водоснабжения и не менее 50 град. С - в закрытых. Температура воды в системе горячего водоснабжения должна поддерживаться при помощи автоматического регулятора, установка которого в системе горячего водоснабжения обязательна. Температура

08.12.2011

08.12.2011

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

01

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N 1629

08.12.2011

Электронно

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Пять тысяч рублей

ИНН 1650096164	КПП 165001001	Сумма	5000=		
ООО ЖЭУ "Камстройсервис"		Сч.Н	40702810500000002239		
Плательщик		БИК	049240803		
ОАО "АКИБАНК", г.НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ		Сч.Н	30101810100000000803		
Банк плательщика		БИК	049205001		
ГРКЦ НБ РЕСП. ТАТАРСТАН БАНКА РОССИИ, г.КАЗАНЬ		Сч.Н			
Банк получателя		Сч.Н	40101810800000010001		
ИНН 1653015798	КПП 165001001	Вид оп.	01	Срок плат.	
УФК по РТ (Государственная жилищная инспекция РТ)		Наз.пл.		Очер.плат.	6
Получатель		Код		Рез.поле.	
71411690040040000140	92430000000	0	0	0	0
АШ					

По постановлению N-П-НЧ-16375/11ж от 23.11.2011 г административный штраф

Назначение платежа

Подпись

Отметки банка

М.П.

ОАО "АКИБАНК", г.НАБЕРЕЖНЫЕ
ЧЕЛНЫ
ИСПОЛНЕНО

08.12.2011

БИК 049240803
К/с 30101810100000000803
Электронная подпись
корректна