

Копия Т.О.И.
18.11.11.

через техн. инст.

И/

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ООО «ЖЭУ 51»
Колесникова Т.Н.

АКТ 226

г. Набережные Челны

«16» 11 2011 г.

8³⁰

Проверки претензии потребителя услуг Коровиковой М.А.

(Ф.И.О.)

проживающего по адресу: ж/д № 51/03 кв. № 104 под. № 3

Содержание претензии: несит + ГРС

Регистрационный номер № 103 время поступления 7.11.11 и 28.11.11

Начальное время снижения качества услуги (по заявке потребителя) 15⁰⁹

Комиссия в составе:

Представителя: главного инженера Лихман Н.А.

Представителя: мастера Патраковой Л.В.

Произвела обследование и выявила, что причиной снижения качества услуги является:

Отсутствие датчика
+ ГРС в комнате + 60°С в ванной
+ 60°С на отопительных приборах
работавших

в квартире выявлено
протекание унитаза в подвале

Комиссия установила, что претензия квартиросъемца обоснована

Комиссия приняла решение, для снятия претензии необходимо выполнить:

Образовать устоявшуюся
температуру в комнате + 20°С. Обеспечить
работу ГРС с соответствующей мар-
кировкой.

в срок

По окончании работ произвести перерасчет за недополученные услуги:

требуется

Подписи представителей комиссии:

Главный инженер

Мастер

Лихман

И/

Лихман Н.А.

Патракова Л.В.

Согласовано с потребителем услуг

М.А. Коровикова